



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ  
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,  
Телефон: 69-02-21, 69-02-72, Факс: 69-02-30, E-mail: gu\_gochs@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской битвы, д. 38,  
тел. (8362) 643056, 690225, 690224, 690226, факс 643056, E-mail: undmari-el@mail.ru

ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
424000, Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул. Первомайская, д. 50, тел/факс (883638) 9-49-74  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г/о «п.Советский»  
(место составления акта)

07 мая 2014 года 09 часов 00 мин.  
(дата и время составления акта)

**АКТ ПРОВЕРКИ**  
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля  
юридического лица,  
№ 66

**По адресу/адресам:**

1. 425400, Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул. Свободы д.15а

(место проведения проверки)

**На основании:**

Распоряжения о проведении плановой проверки муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества п.Советский» от 28 апреля 2014 года № 66, вынесенного Липатниковым Алексеем Валентиновичем - главным государственным инспектором Советского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору

с целью: контроля соблюдения требований пожарной безопасности, в соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2014 год, размещенным на официальном сайте Генеральной прокуратуры РФ, прокуратуры РМЭ и Главного управления МЧС России по РМЭ

была проведена плановая выездная проверка в отношении:

юридического лица – Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского творчества п.Советский» (далее – МОУДОД «ДДТ п.Советский»)

**Дата и время проведения проверки:**

1.	МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» (фактический адрес), расположенный по адресу: Республика Марий Эл, Советский район, п.Советский, ул. Свободы д.15а;															
“	06	”	мая	20	14	г. с	09	час.	00	мин. до	10	час.	00	мин. Продолжительность	1	ч.

(заполняется в случае проведения проверки филиала, представительства, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)


**Общая продолжительность проверки: 1 час**

(указывается конкретный срок проведения проверки, дней/часов)


**Акт составлен:** ОНД Советского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Директор МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орлова Тамара Михайловна уведомлен(а) о начале проведения плановой выездной проверки 28.04.2014 года посредством вручения под роспись заверенной копии распоряжения о проведении плановой проверки МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» от 28 апреля 2014 года №66, вынесенного Липатниковым Алексеем Валентиновичем – И.О. начальника ОНД Советского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл – главным государственным инспектором Советского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору и предъявления служебных удостоверений: Отмахова Н.А. – старшего инспектора ОНД Советского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(а):   
(заполняется при проведении выездной проверки)  
28.04.2014 г. 16:00 Директор МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орлова Тамара Михайловна  
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Директору МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орловой Т.М. представлен информационный листок о деятельности старшего инспектора ОНД Советского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору, а также рекомендовано разместить в местах, удобных для ознакомления с ним персонала и посетителей.

Информационный листок получил(а):  Т.М. Орлова

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:  
не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

**Лица, проводившие проверку:**

Отмахов Николай Александрович - государственный инспектор Советского муниципального района по пожарному надзору – старший инспектор отдела НД Советского муниципального района УНД Главного управления МЧС России по Республике Марий Эл;

**совместно с экспертом(ми) и специалистом(ми) экспертных организаций:**  
не привлекались

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (в случае, если имеются), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, экспертных организаций)

**При проведении проверки присутствовали:**

Орлова Тамара Михайловна – директор МОУ ДОД «ДДТ п.Советский», ответственная по пожарной безопасности.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

**Краткая характеристика пожарной опасности объектов:**

Помещения (МОУ ДОД «ДДТ п.Советский») расположены на первом этаже трехэтажного здания. Площадь застройки помещений здания – 1958 кв.м. Конструктивные решения здания: наружные и внутренние стены – кирпичные, перекрытия – железобетонные, кровля – шатровая, покрытая листовым железом по деревянной обрешетке. Здание отвечает 3-ей степени огнестойкости по ФЗ №123 ч.2 ст.58 (таб.21). По функциональной пожарной опасности –Ф4.1. Планировочное решение здания представляет собой набор помещений, имеющих выходы в общий коридор, далее наружу

Расстояние до ближайшей пожарной части (ПЧ-46) в пределах до 1 километра.

**Выполнение организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, организация и проведение противопожарной пропаганды и обучения работников мерам пожарной безопасности:**

Ответственные лица за соблюдение противопожарного режима установлены приказом руководителя учреждения (Приказ от 03.09.2013 г. №17).

Для профилактики пожаров проводится работа, обеспечивающая подготовленность работающих в соблюдении мер пожарной безопасности. Разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности для помещений учреждения.

Приказом руководителя учреждения установлен противопожарный режим на предприятии. (Приказ от 03.09.2013 г. №17). Ответственность за обеспечение пожарной безопасности, техническое состояние первичных и автоматических средств противопожарной защиты



возложена на завхоза МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Хамидулину Ф.Ф. и ответственных структурных подразделений. Инструкции по эксплуатации этих систем находятся у зам. директора и дежурной службы.

Приказом руководителя учреждения определен порядок и сроки прохождения противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму, назначены ответственные лица за их проведения (Приказ от 03.09.2013 г. №17). Разработана программа проведения данных мероприятий.

Приказом руководителя учреждения создана пожарно-техническая комиссия (Приказ от 03.09.2013 г. №18). Разработан план работы и положение, совещания проводятся.

В соответствии с НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденными Приказом МЧС России от 12.12.2007 г. №645 проведено обучение в специализированном образовательном учреждении в области пожарной безопасности ответственных лиц за проведение противопожарного инструктажа и занятий по пожарно-техническому минимуму (директор МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орлова Т.М.) – удостоверение от 18.08.2011 г. №204).

Проводятся тренировки по быстрой эвакуации людей согласно графика.

В период проверки с работниками учреждения проведено занятие на противопожарную тему: «Порядок действий в случае пожара и порядок применения первичных средств пожаротушения» с охватом 7 человек.

#### **Монтаж и эксплуатация инженерного оборудования:**

Наружное пожаротушение предусматривается от гидрантов поселковой водопроводной сети, к которым обеспечен свободный доступ и подъезд для пожарных автомобилей.

#### **Содержание систем и средств противопожарной защиты:**

Здания оснащены первичными средствами пожаротушения (8 огнетушителей – ОП-5), которые размещены в местах, имеющих свободный доступ, указатели о местах их хранения имеются.

Здания оборудованы установками автоматической пожарной защиты и системами оповещения и управления о пожаре. Сообщение о месте возникновения пожара, имеющейся автоматической пожарной сигнализации передается на приемно-контрольное устройство «С-200 СП-1», расположенное в помещении пожарного поста на 1-ом этаже. Договор на обслуживание и ремонт, имеющейся УАПЗ заключен со спец. организацией, имеющей лицензию (ЗАО МССМУ №80 «Союзантисептик» г.Йошкар-Ола).

Деревянные конструкции (обрешетка крыши) МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» обработаны огнезащитным составом «Илеть» (2 группа) ЗАО МССМУ №80 «Союзантисептик», г.Йошкар-Ола 27.12.2013 г. Акты проверки имеются.

#### **Другие вопросы, проверенные в ходе проверки:**

Производство и поставку продукции, подлежащей обязательной сертификации учреждение не осуществляет.

МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» представлены копии документов (б/н):

1. Приказ о назначении ответственных за соблюдение и выполнение требований в области пожарной безопасности на территории, в зданиях, сооружениях, помещениях, агрегатах от 03.09.2013 г. №15, 17, 18. На 4 листах.
2. Договор обслуживания АПС на 3 листах №046 от 17.12.2013 г., ЗАО МССМУ №80 «Союзантисептик», г.Йошкар-Ола.
3. Удостоверение по пожарно-технической подготовке на директора МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орлову Т.М. №204 от 18.08.2014 года.
4. Протокол №054 выполнения огнезащитных работ от 27.12.2013г.
5. Устав образовательного учреждения от 03 октября 2011 г. №781
6. Договор №321 на выполнение работ по ремонту АПС от 14.07.2009г.
7. Акт аттестации наружных пожарных стационарных лестниц от 10.07.2009 г.

**При проведении проверки не выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности	Пункт(ы) приказа(ов) государственного противопожарного надзора	Должность, фамилия, имя, отчество, наименование подразделения государственного противопожарного надзора

**Вновь предлагаемые мероприятия:**

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

**При проведении проверки не выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля** (с указанием реквизитов выданных предписаний):


При проведении плановой выездной проверки в период с 09 час. 00 мин. по 10 час.00 мин. 06.05.2014 г, не выявлено невыполнение пунктов предписания:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности <small>(с указанием вида нарушения: нарушение требований пожарной безопасности, нарушение требований к устройству, содержанию и эксплуатации противопожарного оборудования)</small>	Пункт(ы) предписания <small>(с указанием пункта, абзаца, предложения)</small>	Должность, фамилия, имя, отчество лица, ответственного за выполнение предписаний

(с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием конкретной (конкретных) правовых актов):

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена. (заполняется при проведении выездной проверки)

 (подпись должностного лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органом государственного контроля (надзора) отсутствует. (заполняется при проведении выездной проверки)

Прилагаемые документы:

1. распоряжение о проведении плановой проверки от 28.04.2014 года №66;
2. информационный листок о деятельности старшего инспектора ОНД Советского муниципального района Республики Марий Эл по пожарному надзору;
3. бланк учета проведения противопожарного инструктажа с работниками (обслуживающим персоналом) объекта в рамках мероприятия по контролю;
4. Акт отработки эвакуации на случай пожара.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности –  
государственный инспектор Советского муниципального  
района по пожарному надзору  
майор внутренней службы Н.А. Отмахов



«07» мая 2014 г.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):  
Директор МОУ ДОД «ДДТ п.Советский» Орлова Тамара Михайловна

«07» мая 2014 г.